Legenda

- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO NA REDE DE CAMINHAMENTO ENTERRADO - EIXO - COTA -X - RAIZ CUTA AS UNIFARES
- LEVANTAMENTO DE TV ALTURA 2500CM
- CONDULETE COM DUAS SAÍDAS
- CONDULETE COM TRÊS SAÍDAS
- CURVA GALVANIZADA
- BARRA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO INSTALADA EM ELETROCALHA
- ELETROCALHA INSTALADA A 2,55M DO PISO

Detalhe da fixação da eletrocalha na parede
ESCALA 1:25

Detalhe da fixação da eletrocalha no teto
ESCALA 1:25

Detalhe da fixação do perfilado no teto
ESCALA 1:25

Derivações
ESCALA 1:25

Detalhe da derivação de duto no perfilado
ESCALA 1:25

Detalhe da fixação do perfilado na parede
ESCALA 1:25

Detalhe de derivação de eletrocalha para perfilado
ESCALA 1:25

Saída lateral p/ eletroduto
ESCALA 1:25

Junção rápida
ESCALA 1:25

Saída p/ eletroduto
ESCALA 1:25

Sapata
ESCALA 1:25

CRITÉRIOS DE EXECUÇÃO

A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER EXECUTADA OBEDECENDO AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS.

A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA POR PROFISSIONAL QUE POSSUA HABILITAÇÃO PROFISSIONAL.

A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA POR PROFISSIONAL QUE POSSUA HABILITAÇÃO PROFISSIONAL.

A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA POR PROFISSIONAL QUE POSSUA HABILITAÇÃO PROFISSIONAL.

A EMPRESA DEVERÁ SER CADASTRADA NO CREA