


SÍMBOLO: RETANGULAR
FUNDO: VERDE
PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE
UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA.
DIMENSÕES MÍNIMAS: L = 2,0 H
CONFORME NPT 020 FIGURA S2


DETALHE SAÍDA DE EMERGÊNCIA
Sem Escala



lpi0.2;OBS: LUMINOSIDADE
lpi2;5 LUX EM DESNÍVEL
3 LUX EM NÍVEL

Altura superior ao aberturas das aberturas
h: aprox. 2,10m

DETALHE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
Sem Escala



ETIQUETA DE CARGA/RECARGA COM NOME E ENDEREÇO

- COTAS EM CENTÍMETROS
- TODOS OS EXTINTORES DEVERÃO CONTER O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO
- MANTER OS LOCAIS ONDE SERÃO INSTALADOS OS EXTINTORES DESOBRSTUIDOS
- OS EXTINTORES DEVEM SER DE MARCA E TIPOS DEVIDAMENTE APROVADOS PELO INMETRO OU OUTRO INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO NACIONALMENTE ACEITO.
- NAS ETIQUETAS DE CARGA E RECARGA DOS EXTINTORES DEVERÃO CONSTAR O NOME DO PROPRIETÁRIO E/OU ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO AO QUAL PERTENCEM O EXTINTOR.

PISO

DETALHE DA INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES
Esc.: 1/25

SAÍDA

SÍMBOLO: RETANGULAR
FUNDO: VERDE
MENSAGEM: SAÍDA
INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM OU SEM
COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)
CONFORME NPT- 20 FIGURA-S 12

DETALHE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA
Sem Escala

lpi0.51763;ESTA EDIFICAÇÃO ESTA DOTADA DOS SEGUINTES SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA

lpi7.6083;INCÊNDIO

lpi33.698;EXTINTORES DE INCÊNDIO

lpi47.836;

lpi0: SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

lpi37.5;ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

lpi47.836;

lpi37.193.893.195;SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

lpi47.848.1103.85;

lpi47.836.1103.84;

lpi47.848.1103.85;

lpi47.836.1103.84;

lpi38.483.194.485;EM CASO DE EMERGÊNCIA:

lpi47.836.1103.84;

lpi35.697.191.697;LIGUE 193 - CORPO DE BOMBEIROS

lpi47.836.1103.84;

lpi38.115.194.114;LIGUE 190 - POLICIA MILITAR

SÍMBOLO: RETANGULAR OU QUADRADO

FUNDO: VERDE

MENSAGEM ESCRITA REFERENTE AOS SISTEMAS DE

PROTEÇÃO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO, O TIPO DE

ESTRUTURA E OS TELEFONES DE EMERGÊNCIA

LETRA: BRANCA

COLOCAR NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO


DETALHE DA PLACA M1 DE INDICAÇÃO DE PROTEÇÃO
Esc.: SEM ESCALA

ART. 163 – CPI
IX– toda material de fácil combustão que se situar em nível inferior às
válvulas e dispositivos de segurança dos recipientes, deverá ser afastado dos
mesmos no mínimo 3,00 m;
X– os recipientes deverão estar afastados no mínimo 3,00 m das aberturas de pavimentos inferiores, pontos elétricos ou de ignição;
XI– ficará afastada no mínimo 15,00 m, no plano horizontal, de baterias contendo oxigênio ou hidrogênio.


DETALHE DAS PLACAS

Obs: fixar nas portas


Obs2: As letras deverão ter no mínimo 10cm de altura



PLANTA GLP



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

CENTRAL DE GLP
Sem escala

DT	NOME	COD	PERM
01	RED	0178	
02	YELLOW	028	
03	GREEN	038	
04	CYAN	038	
05	BLUE	048	
06	MAGENTA	058	
07	WHITE	028	
08	SP	018	
09	SP	028	
10	CON	018	
11	CON	018	

Desenhos

REVISÕES			
NÚMERO	COMENTÁRIOS	DATA	AUTOR

Projeto de Engenharia

CLIENTE/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

TÍTULO/EMPREENHIMENTO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO - UNIDADE DE SAÚDE PE. ULRICO

TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO:

RUA PEDRO F. DE BACKER, SN - PE. ULRICO

DIMENSÕES DA FOLHA:

841x594mm

CONTRATO:

CÓDIGO:

ÁREA DO PROJETO:

Área existente: 325,23 m²
Área ampliar: 459,65 m²

ESCALA DE PLOTAGEM:

DATA:

26/06/2019

DESENHO:

Rejane

ART:

INDICADA

DISCIPLINA:

PREVENÇÃO DE INCÊNDIO

PAVIMENTO:

CONTEÚDO DA PRANCHA:

DETALHES GERAIS

PROJETARE ENGENHARIA LTDA

CREA PR-43596 / CAU 37134-3

Avenida Florianópolis, 530 - sala 41 - Alvorada

Francisco Beltrão - PR - CEP 85.901-560

Tel: (46) 3524 7920

facebook: projetareeng

instagram: @projetareeng

SERGIO V. GALVÃO JUNIOR

ENG. CIVIL - CREA PR-74200

RESP. TÉCNICO COORDENAÇÃO

SERGIO V. GALVÃO JUNIOR

ENG. CIVIL - CREA PR-74200

RESP. TÉCNICO PROJETO

CONJUNTO:

3/5

PRANCHA:

4/4

1. O contrato para elaboração de um projeto não implica a obrigação de executá-lo, ou de fiscalizar-lhe a execução. [Lei 10.406/02 Cap. VIII Art. 610 §2º]
2. Os direitos de autoria de um projeto, respeitadas as relações contratuais, são do profissional que os elabora. [Lei 5.194/66 Cap. II Art. 17]