



A		
PROTEÇÃO GERAL	LOCALIDADE	RAMAL DE ENTRADA
300 A	DEMAIS LOCALIDADES	2x(3#120(120) ALUMÍNIO XLPE)
	LITORAL	2x(3#70(70) COBRE XLPE)
400 A	DEMAIS LOCALIDADES	2x(3#185(185) ALUMÍNIO XLPE)
	LITORAL	2x(3#120(120) COBRE XLPE)

OBS: O ELETRODUTO NO POSTE, O ARO E A TAMPA DA CX. PASSAGEM SERÃO FORNECIDOS E INSTALADOS PELO PROPRIETÁRIO

OBS: O EMPREITEIRO QUE PASSARÁ O RAMAL DE ENTRADA DEVE SER CADASTRADO NA COPEL.

DETALHE DA ENTRADA DE ENERGIA
GERADO AUTOMATICAMENTE
PELO SISTEMA PEW